Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Grand Est

Délégation Territoriale de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 25 juillet 2025

MONSIEUR LE MAIRE

MAIRIE DE LUSIGNY-SUR-BARSE

Place Maurice Jacquinot

10270 LUSIGNY-SUR-BARSE

COPE DES VALLEES MSB

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00110390	
Unité de gestion		0163	COPE DES VALLEES MSB
Installation	UDI	000110	MSB ALIMENTE PAR VERRIERES RESEAU
Point de surveillance	S	0000000209	LUSIGNY SUR BARSE RESEAU
Localisation exacte			EVIER CUISINE 1 TERRASSE DE LUSIGNY AVENUE DU 28 AOUT 1944
Commune			LUSIGNY-SUR-BARSE

Prélevé le : lundi 21 juillet 2025 à 13h55
par : ADRIEN ELIE
Type visite : DDIS

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00110390)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés. Toutefois, je note l'absence de chlore libre. Il est nécessaire d'augmenter la chloration de manière à obtenir un taux avoisinant 0,10 mg/l sur le réseau de distribution.

P/la directrice de la délégation territoriale de l'Aube,

L'ingénieure du génie sanitaire

Laure GRAN-AYMERICH

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Analyse terrain	***CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES***		
Aspect (qualitatif)		normal	X
Odeur (qualitatif)		normal	X
Saveur (qualitatif)		normal	X
Analyse terrain	***CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL***		
Température de l'eau		22,6	°C
Analyse terrain	***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE***		
pH		7,6	unité pH
Analyse terrain	***RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION***		
Chlore libre		<0,05	mg(Cl2)/L
Chlore total		0,11	mg(Cl2)/L

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1N Code SISE de l'analyse : 00110491 Référence laboratoire : 25M064351-005

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Coloration	<5,0	mg(Pt)/L				15.00
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2.00
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	500	µS/cm			200.00	1 100.00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0.10
Nitrates (en NO3)	14	mg/L		50.00		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	8	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0.00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0.00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0.00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0.00		